



00012

Organismo Notificato

CE N. 0425

Notified Body

CE No. 0425



Certificato UE di controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali

*UE Certificate internal production control plus supervised
pressure equipment checks at random intervals*

Certificato N.
Certificate No.

0425 PED 007711-00

In conformità all'Allegato III della Direttiva 2014/68/UE (Modulo A2)
In accordance with the Annex III of the Directive 2014/68/EU (Module A2)

ORGANISMO NOTIFICATO / NOTIFIED BODY

ICIM S.p.A. - Identification Number: 0425

Piazza Don Enrico Mapelli no. 75, 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

DATI FABBRICANTE / MANUFACTURER DETAILS

BRANDONI VALVOLE INDUSTRIALI S.p.A.

Sede legale e Operativa: Via Novara, 199 - 28078 Romagnano Sesia (NO)
ITALIA

DATI PRODOTTO / PRODUCT DETAILS

PRODOTTO / PRODUCT

Valvole Industriali

MODELLO / MODEL

**Valvole a sfera, valvole a farfalle, e valvole di ritegno / Butterfly
Valves, Ball valves, Swing wafer check valves**

RAPPORTO DI VISITA / VISIT REPORT

167412/26 Rev.00 DB/pr 2026050401PB_rev1

Il controllo delle attrezzature a pressione è stato eseguito presso il fabbricante e sul Fascicolo Tecnico
(identificazione No.: FTPEDA2-B2it rev. A-03 del 19/05/2025,
No.: FTPEDA2-09it rev. A-03 del 19/05/2025, FTPEDA2-06it rev. A-03 del 19/05/2025)
Check of the pressure equipment was carried out at the manufacturer and on the Technical File
(identification No.: FTPEDA2-B2it rev. A-03 del 19/05/2025,
No.: FTPEDA2-09it rev. A-03 del 19/05/2025, FTPEDA2-06it rev. A-03 del 19/05/2025)

NOTE / NOTES

--

Rimane responsabilità del fabbricante dimostrare conformità ad altre Direttive applicabili al prodotto oggetto di questo certificato / It remains the responsibility of the
manufacturer to demonstrate conformity with other Directives applicable to the product described in this certificate.

Questo attestato è valido solo se gli esemplari sono identici ai modelli sopra indicati. / This certificate is valid only for the models above specified.
Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / This Certificate is valid only with the relative Annex

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

23/06/2026

DATA PROSSIMA SORVEGLIANZA
NEXT SURVEILLANCE DATE

22/06/2027

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ICIM GROUP S.r.l.

Certificato UE di controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali


*UE Certificate internal production control plus supervised
pressure equipment checks at random intervals*

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N.
Certificate No.

0425 PED 007711-00

MODELLO MODEL	Versioni / Versions	PS [bar]	TS [°C]	DN	CAT. PED & Gruppo Fluidico Fluid Group
Valvole a farfalla / Butterfly valves Serie/Serie: L9-J9	J9.1, L9.1, J9.6	16/10/6	-10 / +80 -10/+120 -10/+150	40÷400	Cat. II. & Gr. 1 e Gr. 2
Valvole a sfera / Ball valves Serie/Serie: B2	B2, S2, R2	16 / 10	-10 / +100 -10 / +150	65 ÷ 250	Cat. II & Gr. 1 e Gr. 2
Valvole di ritegno wafer / Swing wafer check valves Serie/Serie: 06	06-M6	25 / 16 / 12	-10 / +100 -20 / +150 -20 / +200	50 ÷ 400	Cat. II & Gr. 1 e Gr. 2
-	-	-	-	-	-
NOTE / NOTES	Ref. Drawings A. Valvole a farfalla / Butterfly valves No. FTPxxA2-09it_GAD rev. A-03 del 19/05/2025; B. Valvole a sfera / Ball valves No. FTPEDA2-B2it_GAD rev. A-03 del 19/05/2025; C. Valvole di ritegno wafer / Swing wafer check valves No. FTPxxA2-06_GAD rev. A-03 del 19/05/2026.				


Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative
ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

23/06/2026

DATA PROSSIMA SORVEGLIANZA
NEXT SURVEILLANCE DATE

22/06/2027

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ICIM GROUP S.r.l.