

BRANDONI S.p.A.

A socio unico

Headquarters: Via Novara, 199 – 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY

Tel. +39.0163.828.111 - E-mail: info@brandoni.it - www.brandonivalves.com

N. Registro Imprese Novara 00113680037

Cap. soc. € 1.200.000,00 int. vers.

Cod. Fisc. e P. IVA/VAT NUMBER IT00113680037

SDI A4707H7

ISTRUZIONI CERTIFICATI

Le dichiarazioni di conformità di tutti i prodotti sono scaricabili dal nostro sito, in questa sezione:

www.brandonivalves.com / DOWNLOAD

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 2.1 - Valido per tutti i prodotti

Modello	Test funzionale	Certif. Analisi chimica	Certif. Test meccanico	Prezzo netto
MOD041	2.1	no	no	Gratis

Ulteriori certificazioni aziendali e di prodotto sono disponibili sempre dal nostro sito su questa pagina:

www.brandonivalves.com / AZIENDA / CERTIFICAZIONI

Di seguito le specifiche relative ai **certificati 2.2 e 3.1** fornibili, con il relativo costo

Queste certificazioni possono essere fornite solo se richieste entro e non oltre la fase d'ordine, specificando il modello desiderato

CERTIFICATO 2.2 - Valido per tutti i prodotti

Modello	Test funzionale	Certif. Analisi chimica	Certif. Test meccanico	Prezzo netto a certificato
MOD038	2.2	no	no	€ 10,00

CERTIFICATO 3.1 - Versione per valvole in Ghisa, Acciaio carbonio e Acciaio inox

Modello	Test funzionale	Certif. Analisi chimica	Certif. Test meccanico	Prezzo netto a certificato
MOD039	3.1	Rif. alla normativa	Rif. alla normativa	€ 30,00
MOD042/A*	3.1	3.1	3.1	€ 70,00

*per ogni DN verrà rilasciato un certificato

CERTIFICATO 3.1 - Versione per valvole in Bronzo e Bronzo Alluminio

Modello	Test funzionale	Certif. Analisi chimica	Certif. Test meccanico	Prezzo netto a certificato
MOD039	3.1	Rif. alla normativa	Rif. alla normativa	€ 30,00
MOD042/A*	3.1	3.1	3.1	€ 100,00

*per ogni DN verrà rilasciato un certificato

BRANDONI S.p.A.

A socio unico

Headquarters: Via Novara, 199 – 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY

Tel. +39.0163.828.111 - E-mail: info@brandoni.it - www.brandonivalves.com

N. Registro Imprese Novara 00113680037

Cap. soc.€ 1.200.000,00 int. vers.

Cod. Fisc. e P. IVA/VAT NUMBER IT00113680037

SDI A4707H7

CERTIFICATO 3.2 - Versione per valvole in bronzo serie B2.3 (Art. B2/R2/S2.3)

Modello	Test funzionale	Certif. Analisi chimica	Certif. Test meccanico	Prezzo netto a valvola
MOD042/B	3.1	3.2	3.2	€ 100,00

CERTIFICATO 3.2 - Versione per valvole di ritegno serie D6.170 e valvole a farfalla con corpo in ghisa serie L9 e J9.

Modello	Test funzionale	Certif. Analisi chimica	Certif. Test meccanico	Prezzo netto a valvola
MOD042/B	3.1	3.2	3.2	€ 70,00

A Richiesta collaudi presenziati su tutto.

Segue FAC-SIMILE certificazioni

BRANDONI S.p.A.

A socio unico

Headquarters: Via Novara, 199 - 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY
Tel. +39.0163.828.111 - E-mail: info@brandoni.it - www.brandonivalves.com
N. Registro Imprese Novara 00113680037
Cap. soc. € 1.200.000,00 int. vers.
Cod. Fisc. e P. IVA/VAT NUMBER IT00113680037
SDI A4707H7



Romagnano Sesia, 09/07/2026

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DECLARATION OF CONFORMITY

In conformità alle Norme/According to the Norms:
EN10204-2.1
UNI EN ISO/IEC 170501

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che
l'articolo SERIE XXX VALVOLA XXX
e' costruito a regola d'arte ed è conforme ai requisiti tecnici
indicati sul nostro ultimo catalogo.

*We declare hereby under our exclusive responsibility that
the product SERIES XXX XXX VALVE
is complying with the technical specifications
indicated in our latter catalogue.*

MOD. 41

Brandoni S.p.A.

I dati da Voi forniti ai nostri uffici saranno oggetto di trattamento in accordo all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e art.13 e 14 regolamento (UE) 2016/679. In ogni momento potrete esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs 196/03 e dall'art.12 del Regolamento (UE) 2016/679. Per l'informativa specifica relativa a modalità di trattamento e finalità dello stesso si rimanda al nostro sito www.brandonivalves.com nella sezione "Download". Your data given to our offices will be object of treatment in accordance with the art. 13 of the 30.06.2003 legislative Decree n. 196 and with the art.13 e 14 regolamento (UE) 2016/679. At any time you will be able to exercise the rights provided for the art.7 of the D.Lgs 196/03 and for the art.12 del Regolamento (UE) 2016/679. For the specific informative concerning conditions and issues of treatment please refer to our website www.brandonivalves.com at the home page in the section "Download".

CERTIFICATO DI COLLAUDO / INSPECTION CERTIFICATE

Data emissione / Issue date:		Cliente / Customer:	
Data test / Test date:			
Bolla / Note:		Data / Date:	
Ordine / Order:		Data / Date:	

Descrizione articolo / Item description								
Nr.	Q.tà Q.ty	Articolo Item	DN	PN	Materiale componenti / Component material			
					Corpo/Body	Disco/Disc	Asta / Stem	Manicotto/Liner
1	50	L9.120	50	16	GJS400	AISI 316	AISI 420	EPDM

Certificato di collaudo in conformità a EN 10204 – 2.2 / Test Certificate According to EN 10204 – 2.2					
TEST		Fluido /Fluid	Pressione / pressure [bar]	Durata /Duration [s]	Esito / Result
A	Idraulico del corpo Body hydraulic test	Acqua Water	24	*	OK
E	Idraulico tenuta sedi Seats tightness test	Acqua Water	17.6	*	OK
*	Durata minima della prova Minimum test duration		DN ≤ 50	65 ≤ DN ≤ 200	250 ≤ DN ≤ 300
		Test A	15 s	60 s	120 s
		Test E	15 s	60 s	120s200 ≤ DN ≤ 300

Collaudo in accordo alla norma EN12266 / ISO5208, grado di tenuta A, procedura interna B035 / Test carried out in compliance with EN12266 / ISO5208, leakage rate A, manufacturer procedure B035

Note: Controllo visivo soddisfacente. Controllo dimensionale in accordo al catalogo Brandoni e Norme di riferimento citate nello stesso.

Observations: Visual check satisfactory. Dimensional check in accordance with Brandoni Catalogue and Reference Norms indicated there.

MOD. 38

Firma Assicuratore Qualità Signature of the Responsible for Quality	Firma Ispettore Cliente Signature of the Customer's Surveyor

BRANDONI S.p.A.

A socio unico

Headquarters: Via Novara, 199 - 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY

Tel. +39 0163 828111 - E-mail: info@brandoni.it - www.brandonivalves.com

N. Registro Imprese Novara 00113680037

Cap. soc. € 1.200.000,00 int. vers.

Cod. Fisc. e P. IVA/VAT NUMBER IT00113680037

SDI A4707H7



CERTIFICATO DI COLLAUDO / INSPECTION CERTIFICATE

Data emissione / Issue date:		Cliente / Customer:	
Data test / Test date:		Data / Date:	
Bolla / Note:		Data / Date:	
Ordine / Order:		Data / Date:	

Descrizione articolo / Item description

Nr.	Q.tà Q.ty	Articolo Item	DN	PN	Materiale componenti / Component material				
					Corpo/Body	Sfera / Ball	Asta / Stem	Sedi / Seat	O-Ring
1	1	B2G100 R	200	16	GJS400	P/CuZn40PB2	P/CuZn40PB2	PTFE+Graphite	NBR

Certificato di collaudo in conformità a EN 10204 – 3.1 / Test Certificate According to EN 10204 – 3.1

TEST		Fluido /Fluid	Pressione / pressure [bar]	Durata /Duration [s]	Esito / Result
A	Idraulico del corpo Body hydraulic test	Acqua Water	24	*	OK
B	Pneumatico delle sedi Seats pneumatic test	Aria Air	0,8	*	OK
F	Idraulico tenuta otturatore Shutter hydraulic test	Acqua Water	>15	*	OK
C	Pneumatica nella sfera Ball pneumatic test	Aria Air	6	*	OK

*	Durata minima della prova Minimum test duration	DN ≤ 50				65 ≤ DN ≤ 200				250 ≤ DN ≤ 300				DN ≥ 350			
		Test A		15 s		60 s		120 s		300 s		300 s		300 s		300 s	
		Test B		15 s		60 s		120 s		300 s		300 s		300 s		300 s	
		Test F		15 s		60 s		120s200 ≤ DN ≤ 300		300 s		300 s		300 s		300 s	
		Test C						3600 s									

Collaudo in accordo alla norma EN12266 / ISO5208, grado di tenuta A, procedura interna B035 / Test carried out in compliance with EN12266 / ISO5208, leakage rate A, manufacturer procedure B035

Note: Controllo visivo soddisfacente. Controllo dimensionale in accordo al catalogo Brandoni e Norme di riferimento citate nello stesso.

Observations: Visual check satisfactory. Dimensional check in accordance with Brandoni Catalogue and Reference Norms indicated there.

Proprietà del materiale dell'involucro in accordo alla norma / Shell material properties according to standard: EN1563

		C%	Si%	Mn%	S%	P%	Mg%	Cr%	Ti%	Re%						
	min	3.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.02						
	max	3.80	3.00	0.30	0.02	0.07	0.06	0.10	0.04	0.04						
		Trazione / Tensile Str. Rm [N/mm ²]			Snervamento / Yield Str. Rp0,2 [N/mm ²]			Allungamento / Elongation A [%]			Durezza /Hardness [HB]					
		> 400			> 250			> 15			130-180					

MOD. 39

Firma Assicuratore Qualità
Signature of the Responsible for Quality

Firma Ispettore Cliente
Signature of the Customer's Surveyor

BRANDONI S.p.A.
A socio unico
Headquarters: Via Novara, 199 - 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY
Tel. +39.0163.828.111 - E-mail: info@brandoni.it - www.brandonivalves.com
N. Registro Imprese Novara 00113680037
Cap. soc. € 1.200.000,00 int. vers.
Cod. Fisc. e P. IVA/VAT NUMBER IT00113680037
SDI A4707H7

MOD 042A_25-05-2026

CERTIFICATO DI COLLAUDO / INSPECTION CERTIFICATE

Data emissione / Issue date:		Cliente / Customer:	
Data test / Test date:			
Documento / Document:		Data / Date:	
Ordine / Order:		Data / Date:	

Descrizione articolo / Item description

Nr.	Q.tà Q.ty	Articolo Item	DN	PN	Materiale componenti / Component material				
					Involucro / Shell	Sfera / Ball	Asta / Stem	Sedi / Seat	O-Ring
Numero di colata / Heat number:					ABC				

Certificato di collaudo in conformità a EN 10204 - 3.1 / Test Certificate According to EN 10204 - 3.1

TEST		Fluido / Fluid	Pressione / pressure [bar]	Durata / Duration [s]	Esito / Result
A	Idraulico del corpo Body hydraulic test	Acqua Water	24	*	OK
B	Pneumatico delle sedi Seats pneumatic test	Aria Air	0,8	*	OK

*	Durata minima della prova Minimum test duration		DN ≤ 50	65 ≤ DN ≤ 150	200 ≤ DN ≤ 300	DN ≥ 350
		Test A	15 s	60 s	120 s	300 s
		Test B	15 s	60 s	120 s	120 s
		Test C	3600 s			

Collaudo in accordo alla norma EN12266 / ISO5208, grado di tenuta A, procedura interna B035 / Test carried out in compliance with EN12266 / ISO5208, leakage rate A, manufacturer procedure B035

Note: Controllo visivo soddisfacente. Controllo dimensionale in accordo al catalogo Brandoni e Norme di riferimento citate nello stesso.

Observations: Visual check satisfactory. Dimensional check in accordance with Brandoni Catalogue and Reference Norms indicated there.

Certificato di analisi chimica in accordo a EN 10204 - 3.1 / Chemical analysis certificate according EN 10204 - 3.1

Heat N°	C%	Si%	Mn%	S%	P%	Mg%	Cu%	Ti%	Re%	Cr%						
ABC																

Proprietà meccaniche in accordo a EN 10204 - 3.1 / Mechanical properties according EN 10204 - 3.1

Heat N°	Trazione / Tensile Str. Rm [N/mm ²]	Snervamento / Yield Str. Rp0,2 [N/mm ²]	Allungamento / Elongation A [%]	Durezza / Hardness [HB]	
ABC					

MOD. 42/A

Firma Assicuratore Qualità Signature of the Responsible for Quality	Firma Ispettore Cliente Signature of the Customer's Surveyor
--	---

BRANDONI S.p.A.

A socio unico

Headquarters: Via Novara, 199 - 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY

Tel. +39.0163.828.111 - E-mail: info@brandoni.it - www.brandonivalves.com

N. Registro Imprese Novara 00113680037

Cap. soc. € 1.200.000,00 int. vers.

Cod. Fisc. e P. IVA/VAT NUMBER IT00113680037

SDI A4707H7

MOD 042B_25-05-2026

CERTIFICATO DI COLLAUDO / INSPECTION CERTIFICATE

Data emissione / Issue date:		Cliente / Customer:	
Data test / Test date:			
Documento / Document:		Data / Date:	
Ordine / Order:		Data / Date:	

Descrizione articolo / Item description

Nr.	Q.tà Q.ty	Articolo Item	DN	PN	Materiale componenti / Component material				
					Involucro / Shell	Sfera / Ball	Asta / Stem	Sedi / Seat	O-Ring
Numero di colata / Heat number:					ABC				

Certificato di collaudo in conformità a EN 10204 – 3.1 / Test Certificate According to EN 10204 – 3.1

TEST		Fluido / Fluid	Pressione / pressure [bar]	Durata / Duration [s]	Esito / Result
A	Iidraulico del corpo Body hydraulic test	Acqua Water	24	*	OK
B	Pneumatico delle sedi Seats pneumatic test	Aria Air	0,8	*	OK

*	Durata minima della prova Minimum test duration				
		DN ≤ 50	65 ≤ DN ≤ 150	200 ≤ DN ≤ 300	DN ≥ 350
		Test A 15 s	60 s	120 s	300 s
		Test B 15 s	60 s	120 s	120 s
		Test C 3600 s			

Collaudo in accordo alla norma EN12266 / ISO5208, grado di tenuta A, procedura interna B035 / Test carried out in compliance with EN12266 / ISO5208, leakage rate A, manufacturer procedure B035

Note: Controllo visivo soddisfacente. Controllo dimensionale in accordo al catalogo Brandoni e Norme di riferimento citate nello stesso.

Observations: Visual check satisfactory. Dimensional check in accordance with Brandoni Catalogue and Reference Norms indicated there.

Certificato di analisi chimica in accordo a EN 10204 – 3.2 / Chemical analysis certificate according EN 10204 – 3.2 *

Heat N°	C%	Si%	Mn%	S%	P%	Mg%	Cu%	Ti%	Re%	Cr%						
ABC																

Proprietà meccaniche in accordo a EN 10204 – 3.2 / Mechanical properties according EN 10204 – 3.2 *

Heat N°	Trazione / Tensile Str. Rm [N/mm2]	Snervamento / Yield Str. Rp0,2 [N/mm2]	Allungamento / Elongation A [%]	Durezza / Hardness [HB]	
ABC					

Collaudo presenziato involucro / Witnessed testing Shell *

Organismo di certificazione / certification body	Nr. Rapporto di Prova / Test report No.	Data / Date

MOD. 42/B

Firma Assicuratore Qualità Signature of the Responsible for Quality	Firma Ispettore Cliente Signature of the Customer's Surveyor